

PROJETA ENGENHARIA

NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.
- Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.

EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

SEGURANÇA DO TRABALHO

Usar sempre equipamentos de segurança

Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.

EVITE ACIDENTES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R01	31/01/2021	REVISÃO 01
R00	30/04/2018	EMISSÃO INICIAL

COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

PROCESSO - CODEG

300365-2018

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARA DOS S. EMILIANO
CREA - 146.239-D - MG

IDENTIFICAÇÃO: PALMEIRAS - GUARAPARI E.S.
MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI

CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO

ESCALA: S/ESCALA
DATA: JAN/2021
FOLHA/CÓDIGO: PRJ-0189

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, Nº500
SALAS 503 E 507 - VALE DO SERENO
NOVA LIMA-MG
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079
(31) 3571-1920

PRJ-GUA-0189 A3