DESCRIÇÃO
INSTALAR 01 PROJETOR DE LED–300W
TENSÃO – 13,8KV SUBESTAÇÃO – ALIMENTADOR – BLOCO – DIVERSOS

REF.: 1a. RUA A ESQUERDA APÓS A FEIRA



SIMBOLOGIA:	
	TRAFO DA ESCELSA EXISTENTE
	POSTE DE CONC. S/C EXISTENTE
	PROJETOR LED–300W PROJETADO

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.
- Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.

EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

SEGURANÇA DO TRABALHO

Usar sempre equipamentos de segurança

Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.

EVITE ACIDENTES

PROJETA ENGENHARIA ESCALA: 1/1000

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R00	28/02/2019	EMISSÃO INICIAL

CODEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

PROCESSO – CODEG
300254 – 2018

NOTAS TÉCNICAS

1–AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP–ESCELSA.

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARA DOS S. EMILIANO
CREA – 146.239–D – MG

IDENTIFICAÇÃO: CENTRO – GUARAPARI – E.S.
MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI

CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO

ESCALA: INDICADA
DATA: FEV–2019
CÓDIGO: PRJ–0262
FOLHA: 01/01

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N°500
SALAS 503 E 507 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA–MG
TEL.: (31) 3347–4405 / (31) 3347–7079
(31) 3571–1920

PRJ–ELE–GUA–0262 A4