

Assunto: **Re: Solicitação de esclarecimento Licitação Hospital Guarapari**
De: <cpl@codeg.guarapari.es.gov.br>
Para: Emerson Bomfim <projetos02@leaoenergia.com.br>
Data: 30/11/2022 09:10



Bom dia.

Prezados,

O setor responsável informou que os geradores não são carenados, são geradores abertos para área abrigada.

at.te

Guilherme Gomes

Pregoeiro

CODEG

Em 28/11/2022 11:34, Emerson Bomfim escreveu:

Bom dia!

Solicito o seguinte esclarecimento referente lote 2 do edital PE 11-2022 CODEG CIA MELHORAMENTOS DES URBANO

Os grupos geradores deverão ser fornecidos com KIT de ATENUAÇÃO ou CARENAGEM? Pois conforme print do edital abaixo apresentar estar em divergência.

- **Lote 2 – Geradores de emergência - Prazo de entrega de 60 dias corridos.**
 - MOTOR DIESEL, Consumo: 125l/h, Potencia máxima: 770 cv, Número de cilindros: 6 cilindros, Sistema elétrico: 24 vcc,
 - ALTERNADOR, Potencia: 625/563 kVA (stand-by/ prime), Tensão: 220/127 v, trifásico, Regulador eletrônico de tensão: Optimus/ kVA, Grau de proteção: IP – 21
 - QDC (incluso) QUADRO DE COMANDO
 - QTA (incluso) QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO
 - Comando e Transferência (Disjuntor ou Contator)
 - Controladora
 - Nível de ruído médio do conjunto de 85dB +/- 5dB @ 1,5m, sendo que o mesmo refere se à média de medição em 3 pontos equidistantes fora da sala, na distância indicada, em condições de campo livre com tolerância de +/- 5dB (A) e ruído de fundo máximo de 45dB (A). (02 Atenuadores + 01 Escapamento Hospitalar).

LOTE 2

GERADORES			VALOR UN.	VALOR TO.
Grupo gerador de 625kVA carenado atenuado em 85db – 127/220V com o QTA (Quadro de Transferência Automático) separado	pç	2	R\$ 523.985,33	R\$ 1.047.970,66
TOTAL LOTE 2				RS 1.047.970,66

Atenciosamente,

**EMERSON BOMFIM**
Consultoria, Execução e Acompanhamento de Projetos

43. 3294-6479

projetos02@leaoenergia.com.br

www.leaoenergia.com.br

Unidade LONDRINA - PR

/leaoenergiageradores

/leao.energia

