

Assunto: **Re: PREGÃO CODEG Nº011/2022**
 De: <cpl@codeg.guarapari.es.gov.br>
 Para: Ana - Jund Trafo <contato@jundtrafo.com.br>
 Data: 30/11/2022 09:36



Bom dia.

Prezados,

Conforme engenheiro projetista.
 Os transformadores são classe 15 KV padrão EDP.

At.te

Guilherme Gomes

Pregoeiro

Codeg

Em 30/11/2022 08:14, Ana - Jund Trafo escreveu:

Bom dia,

Somos da empresa Mold Epoxi Transformadores Ltda, inscrita no CNPJ 40.220.678/0001-02.

Afirm de participarmos do pregão nº011/2022, lote 04 -Transformadores a seco.

Temos a seguinte dúvida:

-No termo de referência é informado dois tap 's diferentes : 31,5/33,0/34,5 e 13,8/13,2/12,6.....

LOTE 4

TRANSFORMADORES			VALOR UN
Transformador trifásico à seco 500kVA, padrão edp escelsa, TAP's primários 31,5/33,0/34,5 e TAP's secundários 380/220V	ps	1	RS 87.243,17
Transformador trifásico à seco 500kVA, padrão edp escelsa, TAP's primários 31,5/33,0/34,5 e TAP's secundários 127/220V	ps	1	RS 87.559,84

- **Lote 4 - Transformadores de Potência - Prazo de entrega de 60 dias corridos.**
 - Transformador trifásico à seco 500kVA, padrão edp escelsa, TAP primário 13800 e TAP's secundários 380/220V.
 - Transformador trifásico à seco 500kVA, padrão edp escelsa, TAP primário 13800 e TAP's secundários 127/220V.
 - Transformador trifásico à seco 750kVA, padrão edp escelsa, TAP primário 13800 e TAP's secundários 127/220V.

Em no projeto elétrico é informado tap 's 13,8/13,2/



Qual devemos considerar? Pois isso muda na fabricação e custo.

Agradecemos desde já!

ATENCIOSAMENTE,

Ana Luiza

Departamento Comercial

MOLD EPOXI TRANSFORMADORES E

JUNDTRAFO TRANSFORMADORES

(11) 4815-5924 – Ramal Direto

(11) 4815-6444

www.jundtrafo.com.br | contato@jundtrafo.com.br

Rua José Capretz, 251, Bairro Loteamento Parque Industrial

Jundiaí/SP – CEP: 13213-095



**Comunicamos que entraremos em recesso a
partir do dia 23/12/2022 e retornaremos nossas
atividades dia 02/01/2023**

A JUNDTRAFO TRANSFORMADORES AGRADECE E DESEJA A TODOS BOAS
FESTAS !!!!!!!