

Ao Pregoeiro

Resposta ao Questionamento do Edital - Pregão Eletrônico 01/2024

2A: ENVELOPAMENTO COM CONCRETO DE ELETRODUTOS

O envelopamento com concreto está contemplado no item 2, que abrange a abertura e fechamento de valetas com o lançamento de dutos.

2B: TAMPA DE FERRO

Devido aos recorrentes furtos de cabos no município, a Diretoria de Iluminação Pública decidiu que a melhor solução para o problema é a utilização de tampas de concreto lacradas. Consideramos esse aspecto como parte integrante do projeto básico.

2C: AS-BUILT

Todos os custos para a execução completa do objeto serão de responsabilidade da contratada. Itens e serviços adicionados serão devidamente aditivados.

2D: BASE PARA POSTES

A base para os postes ornamentais está contemplada nos custos do item 8 - Instalação de poste de ferro de 06 metros, flangeado, com suporte e 2 luminárias (ver modelo).

2E: COMANDOS

O quadro de comando será construído para garantir funcionalidade, incluindo contadores e relé fotelétrico.

2F: MÃO DE OBRA PARA LANÇAMENTO DOS CABOS

Consideramos o lançamento dos cabos com base no metro linear de tubulação.

2G: ELETRODUTO CORRUGADO TIPO PEAD 3/4"

Este item está associado à base para os postes ornamentais e está incluído nos custos do item 8 - Instalação de poste de ferro de 06 metros, flangeado, com suporte e 2 luminárias (ver modelo).

Silvius da Silva Lopo
25/01/24